

# 地下水水質分析結果

定期水質確認：2019年7月度

			I 期埋立処分場地下水モニタリング井戸			II 期埋立処分場地下水モニタリング井戸		
分析項目		単位	地点名称			地点名称		
			No.1	No.3	No.4	No.2 ※	No.5	II 期地下水集水ピット
	結果が得られた日	-	7/29	7/29	7/29	-	7/29	7/29
採取状況	採取日	-	7/10	7/10	7/10	-	7/10	7/10
	採取時刻	-	10:20	9:19	10:28	-	10:53	11:07
	水温	℃	18.3	17.5	18.5	-	17.5	20.0
	水位	m	-	-	48.7	-	-	-
分析項目	水素イオン濃度指数	-	7.2	6.8	6.6	-	7.7	7.3
	生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.7	<0.5	-	0.9	<0.5
	化学的酸素要求量	mg/L	5.2	17.0	2.0	-	1.3	1.4
	塩化物イオン	mg/L	20	8	16	-	11	1
	電気伝導率	mS/m	52	62	69	-	41	30

※ 井戸湧水のため採水不能

計量証明事業者の名称	一般財団法人千葉県環境財団
登録番号	千葉県 特第006号